



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001443

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 07.10.2016 г. по 06.10.2021 г.

код ОК 005 (ОКП) 22 9139

№ ССБК RU. ПБ10.Н00174

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Хольцстройлюкс», ОГРН 1156952003977  
170019, Россия, г. Тверь, тер. с/т № 2, Тверьгражданпроект (2 Силикатная ), уч.8.  
Тел.8(4822)792320. Факс: 8(4822)792321. Адрес электронной почты: hep@holzplast.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Хольцстройлюкс», ОГРН 1156952003977  
170019, Россия, г. Тверь, тер. с/т № 2, Тверьгражданпроект (2 Силикатная ), уч.8.  
Тел.8(4822)792320. Факс:8(4822)792321. Адрес электронной почты: hep@holzplast.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции  
«Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва,  
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Система водосточная «ROHRFIT», изготовленная из поливинилхлоридной  
композиции по ТУ 2291-007-77009495-2013.  
Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ  
30402-96, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18,  
группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**  
1. Протокол испытаний № М291 от 05.10.2016г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по  
сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г.  
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.  
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 195-ДПД-АО от  
20.07.2016г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до  
23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
Органа по сертификации  
Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян  
(подпись)  
И.И. Далбинш  
(подпись)

