Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе, 2в

Утверждаю:
Начальник лаборатории

_____ Н.П. Антонов
10.11.2023 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 002/I-10/11/23 от 10.11.2023 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	Общество с ограниченной ответственностью “Производственное объединение «Металлист» (ООО «ПО «Металлист»). Адрес: 249020, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, с.п. село Ворсино, д. Добрино, проезд 2-ой Восточный, владение2
Наименование объекта испытаний[1]	Элементы безопасности кровли: Снегозадержатели Grand Line
Изготовитель[1]	Общество с ограниченной ответственностью “Производственное объединение «Металлист» (ООО «ПО «Металлист»). Адрес: 249020, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, с.п. село Ворсино, д. Добрино, проезд 2-ой Восточный, владение2
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/I-10/11/23
Идентификационный номер образца	№ 002/I-10/11/23
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 5285-020-75483238-2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Геометрические параметры элементов безопасности кровли должны соответствовать требованиям конструкторской документации	ТУ 5285-020-75483238-2014	Геометрические размеры	Соответствует требованию
Защитно-декоративное полимерное покрытие должно образовывать ровную, сплошную однородную структуру	ТУ 5285-020-75483238-2014	должно быть сплошным, однородным.	Соответствует требованию
Толщина защитных и защитно-декоративных полимерных покрытий должна быть 60-80 мкм.	ТУ 5285-020-75483238-2014	Толщина 60-80 мкм	Соответствует требованию
Адгезия	ТУ 5285-020-	1 балл	Соответствует

[1] Информация представлена заказчиком

2770

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
	75483238-2014		требованию

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ