ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

# Сертификат качества № 119198/010 от 11 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 119198 от 1 января 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: А 705 ОР 750

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

| Кол-во товара (шт) | Общий вес (тн) |
|---|---|
| 7 | 31,22 |

| № п/п | № позиции (в заказе) | № партии | Класс точности по толщине | Стандарт поставки | Стандарт основы | Марка стали | Размеры, мм: Толщина | Размеры, мм: Ширина | Масса, мм: Нетто | Масса, мм: Брутто | Кол-во пог. м. | Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием | Класс покрытия | Вид кромки | Тип покрытия | Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны | Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны | Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2300030/35080 | | ГОСТ 34180-2017 | ГОСТ 14918-2020 | 08пс | 0,48 | 1 250 | 4,23 | 4,35 | 894 | 1 | 1 | НО | ПЭ | 23 | 12 | RAL32RRмороз/1015/серый |
| 2 | 5 | 2300031/34497 | | ГОСТ 34180-2017 | ГОСТ 14918-2020 | 08пс | 0,48 | 1 250 | 4,48 | 4,575 | 953 | 1 | 1 | НО | ПЭ | 23 | 12 | RAL32RRмороз/1015/серый |
| 3 | 5 | 2300032/34497 | | ГОСТ 34180-2017 | ГОСТ 14918-2020 | 08пс | 0,48 | 1 250 | 4,43 | 4,56 | 943 | 1 | 1 | НО | ПЭ | 23 | 12 | RAL32RRмороз/1015/серый |
| 4 | 5 | 2300033/34419 | | ГОСТ 34180-2017 | ГОСТ 14918-2020 | 08пс | 0,48 | 1 250 | 4,29 | 4,41 | 911 | 1 | 1 | НО | ПЭ | 24 | 12 | RAL32RRмороз/1015/серый |
| 5 | 5 | 2300034/34419 | | ГОСТ 34180-2017 | ГОСТ 14918-2020 | 08пс | 0,48 | 1 250 | 4,285 | 4,405 | 912 | 1 | 1 | НО | ПЭ | 24 | 12 | RAL32RRмороз/1015/серый |
| 6 | 5 | 2300035/34419 | | ГОСТ 34180-2017 | ГОСТ 14918-2020 | 08пс | 0,48 | 1 250 | 4,22 | 4,33 | 899 | 1 | 1 | НО | ПЭ | 24 | 12 | RAL32RRмороз/1015/серый |
| 7 | 5 | 2300036/34418 | | ГОСТ 34180-2017 | ГОСТ 14918-2020 | 08пс | 0,48 | 1 250 | 4,505 | 4,59 | 957 | 1 | 1 | НО | ПЭ | 24 | 12 | RAL32RRмороз/1015/серый |

| Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180° | При растяжении по Эриксену, мм | При обратном ударе, Дж | Твердость по карандашу | Адгезия, % | МЭК тест (дв. прох.) | Блеск, ед. блеска | Цветовое различие (Δ Е) | Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2 | Вид металлической основы | Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение, % | Наличие защитной пленки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 7 | 10 | Н | 0 | 100 | 2,8 | | 180 | Ц | 361,37 | 293,71 | 36,19 | Нет |
| 1,5 | 7 | 10 | Н | 0 | 100 | 2,6 | | 180 | Ц | 365,05 | 288,3 | 36,04 | Нет |
| 1,5 | 7 | 10 | Н | 0 | 100 | 2,6 | | 180 | Ц | 365,05 | 288,3 | 36,04 | Нет |
| 1,5 | 7 | 10 | Н | 0 | 100 | 2,7 | | 180 | Ц | 362,7 | 290,26 | 36,66 | Нет |
| 1,5 | 7 | 10 | Н | 0 | 100 | 2,7 | | 180 | Ц | 362,7 | 290,26 | 36,66 | Нет |
| 1,5 | 7 | 10 | Н | 0 | 100 | 2,7 | | 180 | Ц | 362,7 | 290,26 | 36,66 | Нет |
| 1,5 | 7 | 10 | Н | 0 | 100 | 2,8 | | 180 | Ц | 362,7 | 290,26 | 36,66 | Нет |

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017 Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 1

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"